

**IZOLATOR 4 POLI SCUND / INALT****Prezentare produse:**

| Nr. Crt. | Cod          | Denumire                        |
|----------|--------------|---------------------------------|
| 1.       | MF0013-02810 | IZOL.TREPTE SCUND ELNIR 4P 250A |
| 2.       | MF0013-02820 | IZOL.TREPTE INALT ELNIR 4P 250A |

**Instructiuni de utilizare:**

Izolatorul ELNIR 4 poli reprezinta soclul distribuitorului din tablourile electrice.

**Caracteristici tehnice:**

|                                             |                                                |                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caracteristici tehnice:</b>              |                                                |                                                                                      |
| In conformitate cu                          | EN60664                                        |  |
| Inaltime x Latime x Adancime                | Scund: 70x90x15 mm<br>Inalt: 95x100x15 mm      |                                                                                      |
| Montaj bare de distributie                  | bara alama / cupru stanata 15x3 mm sau 15x5 mm |                                                                                      |
| Montaj                                      | pe contrapanou si pe profile metalice          |                                                                                      |
| Se comanda 2 bucati pentru un distribuitor. |                                                |                                                                                      |

**Instructiuni de montaj:**

- Barele de alama / cupru R S T N se aseaza pe orizontala de la stanga la dreapta, iar pe vertical de sus in jos.
- Barele de alama / cupru se fixeaza pe izolator in suruburi.
- Contrapanoul se gaureste, pentru fixarea izolatoarelor.
- Conexiunile dintre barile de alama / cupru si conductoare se fac cu cleme metalice sau papuci.
- Pentru tablourile in carcasa metalica se recomanda acoperirea distribuitorului cu un capac izolan.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiectele grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C , fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.